

RELAZIONE SAGGI SU MURATURA


I giorni xxxxxx la ditta RGM Prove S.r.l. ha eseguito una campagna di saggi sui paramenti murari e sui solai, insieme a delle indagini endoscopiche presso xxxxxxxxxxxx. In particolare, sono stati eseguiti n°102 saggi su murature e n° 20 saggi su solai

I saggi a campione e le nuove endoscopie sono stati effettuati per validare le immagini restituite dalla termocamera e avere una più precisa valutazione della effettiva composizione dei materiali costituenti le murature.


Vengono presentati in allegato degli abachi con elencati le tipologie di murature classificate secondo l'allegato C8A.2.1 della Circolare 2 febbraio 2009 (circolare applicativa del D.M. 14 gennaio 2008).

Per quanto riguarda i solai sono stati effettuati dei saggi per identificare le tipologie costruttive e le armature, oltre che per consentire la precisa misurazione degli spessori degli elementi strutturali e dei pacchetti di finitura, di cui si riportano le restituzioni grafiche di tre tipologie, a titolo esemplificativo.


VOLTA IN MATTONI FORATI




SOLAIO TIPOLOGIA A



SOLAIO TIPOLOGIA B




SOLAIO TIPOLOGIA C



Sono inoltre presenti dei ferri Ø6.5 perpendicolari all'orditura disposti tra tavella e tavella ogni 26 cm e dei pioli realizzati con treccia 2xØ3 mm ogni 52 cm.

Saggio muratura Sm 1



[Torna alla pianta Liv. -1 Ed. II](#)

Saggio muratura Sm 3




[Torna alla pianta Liv. -1 Ed. II](#)

Saggio muratura Sm 4



[Torna alla pianta Liv. -1 Ed. II](#)

Saggio muratura Sm 99



[Torna alla pianta Liv. -1 Ed. II](#)